



PREFEITURA DE ITUIUTABA  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG  
Fone: (034)3271-8182 – 3271-8183  
www.ituiutaba.mg.gov.br - [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2019**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019**  
**Data: 24/julho/2019**

Os envelopes contendo os “DOCUMENTOS” e a “PROPOSTA” deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos situada na Av. 17 nº. 1.084, Centro, 2.º andar, CEP 38.300-132, Ituiutaba, Minas Gerais, **até as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 09/agosto/2019.**

**RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.**

QUESTIONANTE: EBEC-EMPREITEIRA BRASIL TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 03.196.241/0001-46.

OBJETO: Execução dos Serviços de Infraestrutura na Cidade de Ituiutaba, a ser realizado no Cemitério Municipal Parque da Saudade, situado na Avenida Jandiro Vilela Freitas, s/nº, Bairro Guimarães, CEP: 38.307-494, na cidade de Ituiutaba/MG

**I – DO QUESTIONAMNTO**

A empresa retro epigrafada apresentou questionamento via e-mail em 08 de agosto de 2019 às 11h45min, conforme documento anexo.

Encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos para as devidas providências o qual através do ofício 263/2019 presta os esclarecimento em duas laudas também em anexo.

**II – DA DECISAO**

Assim, sendo publique-se conforme 17 do Edital para conhecimento de todos os interessados.

Ituiutaba, 08 de agosto de 2019.

  
Franciene de Carvalho Costa

Diretora do Departamento de Suprimentos

## Licitação

---

**De:** LUIZ ANTONIO DE SOUZA EBEC <luizebec@hotmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de agosto de 2019 11:45  
**Para:** licitacao@ituiutaba.mg.gov.br  
**Assunto:** DIVERGÊNCIA DE PREÇOS

CONFORME EDITAL TP 005/2019

ITEM

13 - DO REALINHAMENTO

O PREÇO DE MATERIAIS ESTA ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO DO FORNECEDOR.

CONFORME:

ANEXO 11

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

BLOCO CERÂMICA VERTICAL 14 X 19 X 39 VALOR DE CUSTO NO FORNECEDOR R\$ 2,50 = FALTA CUSTO DO FRETE, CARGA E DESCARGA.

AREIA NA JAZIDA CUSTA R\$ 65,00 FALTA FRETE?

CIMENTO CUSTO R\$0,44 KG = FRETE ?

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 620CMX250CM PREÇO LICITADO R\$1218,55  
LICITADO R\$1097,75.

PREÇO DE TABELA SINAPI = R\$277,00 O M<sup>2</sup> DE PORTÃO SEM BDI.

RAMPAS PNE

NÃO TEM CUSTO DE PREPARO DO TERRENO MANUAL.

EXEMPLO UMA RAMPA LICITADO; 1,2M3 DE CONCRETO E ESPESSURA DE 5 CM ISSO DARÁ UMA ÁREA DE 60M<sup>2</sup> !

ANEXO 18

ITEM 2.5.2 CANALETA 14X19X29

NÃO CONSTA FERRAGENS E OU TRELIÇA?

NÃO CONSTA VOLUME DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO ?

ATENCIOSAMENTE

LUIZ EBEC

EBEC EMPREITEIRA BRASIL

CRC 59.737 INSC. MUNICIPAL 28985

Ituiutaba, 08 de agosto de 2019.

**OFÍCIO Nº 263/2019/SMOSU**  
**REF.: ENCAMINHAMENTO FAZ**

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, encaminhamos esclarecimentos e análise dos questionamentos da empresa EBEC Empreiteira Brasil Ltda, referentes ao edital TP 005/2019.

A Caixa, gestora do CR nº 1039.581-24/2017, após análise e verificação, aprovou no mês de julho/2019 a planilha orçamentária ora licitada com a data-base referência 10/2018. Assim sendo, no entender da Caixa e desta Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, é considerado o realinhamento de preços na data da licitação, ou seja, os preços só poderão ser realinhados a partir de agosto de 2020, conforme **letra “b” do item 13 do edital**, e de acordo com **anexo 1 deste edital, item 8, sub item 8.3 e alíneas: “é vetado reprogramações do Cronograma Físico-Financeiro da obra (...)”**.

**Informamos que manteremos os preços das planilhas, pois os mesmos são tabelados, foram aceitos e aprovados pela Caixa quando da aprovação dos projetos e não podem ser alterados neste momento.**

**Questionamentos da empresa EBEC Empreiteira Brasil Ltda**

Anexo 11 - Planilha de custo unitário

Bloco cerâmica vertical 14 x 19 x 39 valor de custo no fornecedor R\$ 2,50 = falta custo do frete, carga e descarga.

Areia na jazida custa R\$ 65,00 falta frete?

Cimento custo R\$0,44 kg = frete ?

**Os preços cotados neste item foram conforme tabela de insumos SINAPI e aceitos pela Caixa, que não considera fretes dentro do município,**

Fornecimento e instalação de portão 620cmx250cm preço licitado R\$1218,55, Licitado R\$1097,75.

Preço de tabela SINAPI = R\$277,00 o m<sup>2</sup> de portão sem BDI.

**Estes itens tem projeto específico, que não é equivalente na composição do SINAPI. A composição dos mesmos podem ser conferidas no Anexo 11 – COMP5 e COMP6.**

**Informamos ainda que não encontramos o preço de R\$ 277,00 o m<sup>2</sup> conforme questionado.**

Rampas PNE

Não tem custo de preparo do terreno manual.

Exemplo uma rampa licitado; 1,2m<sup>3</sup> de concreto e espessura de 5 cm isso dará uma área de 60m<sup>2</sup> !

**O custo do preparo do terreno está descrito no item 3.1.1 do anexo 18 (Orçamentária de custos Unitários e Total) e também conforme composição de custos do anexo 11, COMP7, COMP8 e COMP9, como “escavação manual de valas”**

**Referente ao exemplo citado, não está condizente o cálculo da área, uma vez que, para 1,2m<sup>3</sup> de concreto e espessura de 5cm, temos o seguinte cálculo:**

$$\text{Área} = \frac{1,2}{0,05} = 24\text{m}^2$$

Anexo 18

Item 2.5.2 canaleta 14x19x29. Não consta ferragens e ou treliça? Não consta volume de concreto para enchimento ?



**Os itens acima questionados podem ser encontrados nas Tabelas de Cálculo de Aço, Formas, Concreto de todas as vistas, conforme anexos 14, 15, 16 e 17, na parte de cintas.**

Atenciosamente,



**Adriana Carneiro Monteiro**  
Eng<sup>a</sup> Civil  
Diretora de Obras

De acordo:



**Vicente de Paula Fontoura Filho**  
Eng<sup>o</sup> Civil  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos